

Installations de Récupération des Eaux de Pluie pour les Exploitations Agricoles

1 Fiche technique Installations de Récupération des Eaux de Pluie pour les Exploitations Agricoles

TYPE		DIMENSIONS EXTÉRIEURES			CUVE	RECOUVREMENT POUR PASSAGE PIÉTONS charge 200 kg/m ²		RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULES TRAFIC LÉGER charge 2 000 kg/m ²		RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULES TRAFIC LOURD charge 7 000 kg/m ²	
Code	Capacité géométrique m ³	Largeur cm	Longueur cm	Hauteur cm	Poids ql	Épaisseur cm	Poids ql	Épaisseur cm	Poids ql	Épaisseur cm	Poids ql
CP-01	3,00	100	160	250	37	10	4	16	6	20	8
CP-02	4,00	140	160	250	44	10	5	16	8	20	10
CP-03	5,00	160	180	250	52	10	7	16	11	20	14
CP-04	8,00	160	250	250	64	10	9	16	14	20	18
CP-05	9,00	160	290	250	70	10	10	16	17	20	20
CP-06	10,00	200	250	250	71	10	11	16	19	20	22
CP-07	13,00	250	250	250	80	10	14	16	24	20	28
CP-08	17,00	250	325	250	100	10	19	16	31	20	38
CP-09	21,00	250	400	250	119	10	23	16	38	20	46
CP-10	24,00	250	450	250	132	10	26	16	43	20	52
CP-11	29,00	250	550	250	155	10	32	16	52	20	64
CP-12	35,00	250	650	250	178	10	38	16	62	20	76
CP-13	40,00	250	750	250	205	10	44	16	72	20	88
CP-14	45,00	250	850	250	235	10	52	16	84	20	104
CP-15	50,00	250	950	250	250	10	56	16	92	20	114
CP-16	53,00	250	1 017	252	280	10	61	16	98	20	122

Veillez contacter le service commercial pour obtenir des informations sur les prix et les cuves de capacités supérieures et de grandes tailles.

Toutes les cuves figurant dans le tableau ci-dessus sont également disponibles (sur demande) avec une hauteur = 100/150/200 cm.

Toutes les cuves figurant dans le tableau ci-dessus, en sus d'une installation souterraine, sont disponibles (sur demande) pour une installation en surface.

Toutes les cuves énumérées ci-dessus dans le tableau (y compris également h= 200 cm, 150 cm et 100 cm), sont disponibles sans fond (extensions).

Les recouvrements pour passage de piétons sont équipés de 1 trappe d'inspection en fonte de classe B125 ou en tôle d'acier galvanisé avec un passage libre de 60x60 cm.

Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic léger sont équipés de 1 trappe d'inspection en fonte de classe C250 avec un passage libre de 60x60 cm.

Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic lourd sont équipés de 1 trappe d'inspection en fonte de classe D400 avec un passage libre de 60x60 cm.

La dalle de fondation doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm et être renforcée par une double grille électro-soudée de diamètre. 8 mm, grille 20x20 cm.

Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur doit être placée sur la dalle de fondation pour soutenir les préfabriqués.